

Plano de Monitorização 2019/2020

Posto de transformação medido	PT12	PT03
Início	31/03/2019 17:52:00	03/12/2020 15:52:00
Fim	07/07/2019 16:22:00	07/03/2021 04:42:00

Valor eficaz da tensão de alimentação

Fase 1	100,00%	100,00%
Fase 2	100,00%	100,00%
Fase 3	100,00%	100,00%

Frequência 99,99% 100,00%

Severidade de tremulação

Fase 1	99,64%	96,40%
Fase 2	99,70%	95,56%
Fase 3	99,64%	99,62%

Desequilíbrio das tensões 100,00% 100,00%

Tensões harmónicas (THD)

Fase 1	100,00%	100,00%
Fase 2	100,00%	100,00%
Fase 3	100,00%	100,00%

Os valores coloridos representam valores fora dos limites permitidos, pelo que originam intervenção de análise específica.